



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
17	GX-B1341/24-8-24055	2024.11.27	综合判定：合格。	
18	GX-B1341/24-8-24056	2024.11.27	综合判定：合格。	
19	GX-B1341/24-8-24057	2024.11.27	综合判定：合格。	

20	GX-B1341/24-8-24058	2024.11.27	综合判定：合格。	
21	GX-B1343/21-8-24023	2024.11.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 矿井总风量：3605.2m³/min； 2. 主通风机风量：3694.8m³/min； 3. 矿井有效风量：3066.3m³/min； 4. 矿井有效风量率：83.0%； 5. 机站风量：-500m中段174线盲竖井主通风2197.8m³/min，-300m中段171线盲竖井主通风机1714.8m³/min；-500m中段190线盲竖井主通风机1467.0m³/min，-300m中段西部斜坡道主通风机1980.0m³/min； 6. 机站风压：-500m中段190线盲竖井主通风机1250Pa，-300m中段171线盲竖井主通风机660Pa；-500m中段174线盲竖井主通风机1180Pa，-300m中段西部斜坡道主通风机540Pa； 7. 矿井通风阻力：北风井通风系统1804.7Pa；南风井通风系统1718.4Pa。 	
22	GX-B1347/21-8-24023	2024.11.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量率83.0%，大于60%，合格； 5. 风机全压效率为71.3%，大于70%，合格； 6. 风量供需比1.62，符合1.32 ≤ β ≤ 1.67要求，合格； 7. 综合指标91.6%，大于72%，合格。 	